ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3 от 10.02.2021

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области структурное подразделение детский сад «Золотая рыбка»

446435, Самарская область, г. Кинель, улица Украинская, дом 31

(составлено государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области структурное подразделение детский сад «Золотая рыбка» в соответствии с методическими рекомендациями «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627; Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г. № 1309)

2021 год

СОГЛАСОВАНО

Председатель Кинельской городской общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

_____ Г.А. Лимасова

«16» 02 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

_____ Е.В. Иванова

«10» февраля 2021 г.

Приказ №85-ОД от 10.02.2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 3 от 10.02.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта Самарская область г. Кинель ул. Украинская д.31

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1321,7 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области структурное подразделение д/с «Золотая рыбка» (ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Самарская область г. Кинель ул. 50 лет Октября д. 25 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование от **№ 11/16 от 28.11.2016г** - нежилое здание

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Самарская область, город Кинель, пл.Мира д.41

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образовательные услуги

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основной программы дошкольного образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети возраста от 1,6 до 8 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 230 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовые автобусы №№ 3, 7, 9, маршрутные такси №№ 7, 126, до остановок «Бармалей1» и «Бармалей2» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовые автобусы № 9 (частично)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Бармалей1» 188 м, время движения пешком 3,5 мин (Фото № 1,4)
3.2.2. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Бармалей2» 86 м, время движения пешком 1,5 мин (Фото №2,4)
Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на остановочных комплексах отсутствует.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Частично присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Путь выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют трещины, выбоины (Фото № 1-6).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (съезд с тротуара на проезжую часть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не предусмотрены

2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
3	Адаптированные лифты	Не предусмотрены
4	Поручни	Межэтажные лестницы - предусмотреть непрерывный поручень с внутренней стороны лестницы по всей её длине, нормативную высоту установки, установку горизонтальных завершающих частей Санузлы - предусмотреть установку поручней в планируемой к переоборудованию группе для инвалидов и в медицинском кабинете. Предусмотреть установку поручней учитывая пропорционально размер устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – не менее 0,04м) При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017
5	Пандусы/съезды	Отсутствуют - рекомендовано установка наружного пандуса в соответствии с п.5.1.15 СП 59.13330.2016.
6	Подъемные платформы	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Не требуется.
8	Доступные входные группы	Рекомендовано замена лестничного марша, устройство из 4-х ступеней, – ширина проступи 0,35м до 0,4м, высота подступенка от 0,12 до 0,15м; придерживаться п.5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016 Рекомендовано нанесение полос на краевых ступенях, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (придерживаться п.5.1.12 СП 59.13330.2016) Рекомендовано установка тактильно-контрастных указатели перед лестницей. (придерживаться п. 5.1.12 СП 59.13330.2016) Рекомендовано установка поручней в соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017, п.6.2.11 СП 59.13330.2016

9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют В связи с отсутствием подъемного устройства рекомендовано оборудовать один туалетный блок в группе на I этаже с установкой минимум одного унитаза и раковины для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-колясочников).
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
		В существующих стесненных условиях, для возможности самостоятельного использования детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано произвести переустройство туалетной комнаты, придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-2017. Предусмотреть: - сбоку от унитаза пространство шириной не менее 0,8м с одной стороны; - свободное пространство диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски; - устранение перепада высоты; - установку кранов с рычажной рукояткой, либо автоматические или сенсорные бесконтактного типа - установку крючков для одежды, полотенец, костылей на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 0,6м от боковой стены - использование контрастных сочетаний цветов санитарный прибор-пол, стена - установку системы тревожной сигнализации Рекомендовано оборудовать душевую/ванную комнату: - переносным или закрепленным на стене складным сидением, расположенным на высоте, соразмерной росту воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона; - ручным душем; - настенными поручнями - краном с рычажной рукояткой Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям. Соблюдение нормативных значений ширины дверных проемов возможно только при реконструкции здания. Рекомендовано выделить группу на первом этаже здания для посещения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Пути движения к группе и внутри помещений группы обустроить в соответствие с нормами раздела 6.2 СП 59.13330.2016 и раздела 5.2 СП 59.13330.2012.

11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта, рекомендации по адаптации
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить информирующие таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля перед входом в здание и перед входами в помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 59.13330.2016
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Предупреждающие тактильноконтрастные указатели	Отсутствует
15	Пути движения на территории	Не требуется
16	Места отдыха	Не требуется

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует. Рекомендовано установить

2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Помощь инвалидам, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий может предоставляться специально назначенным работником
№ п/п	**Основные показатели доступности для инвалидов**	**Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проведено
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Работники, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг назначены приказом по ОУ
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Работники, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг назначены приказом по ОУ
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Возможно предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка. Рекомендовано обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Возможно обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован http://mdou5.ru/
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

6. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:				
2	Передвигающиеся на креслах-колясках			X	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		X		
4	с нарушениями зрения				X
5	с нарушениями слуха		X		
6	нарушениями умственного развития		X		

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п		Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>

	Основные структурнофункциональные зоны	Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарногигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ВНД	ДЧ	ДЧ

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

8. Управленческое решение (проект)

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ–С, ДП–И (К, О, Г,У)

8.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается_____

8.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

_____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" февраля 2021 г.
2. Акта обследования объекта от "05" февраля 2021г.